



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000 г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877  
E-mail: ugpn@adm.yar.ru)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городу Рыбинску и Рыбинскому району  
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)  
E-mail: OND\_Rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 30 » октября 2015 г.

(дата составления акта)

14 часов 30 минут

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 545

В период с 19.10.2015 года по 29.10.2015 года по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Пятилетки, дом №55 на основании распоряжения №545 от 29.09.2015 года главного государственного инспектора города Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области по пожарному надзору Фролова Д.Н. проведена плановая выездная проверка в отношении государственного казенного учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник», юридический адрес государственного казенного учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник: Россия, Ярославская область, город Рыбинск, ул.Пушкина, д.61, адрес местонахождения объектов надзора: Россия, Ярославская область, город Рыбинск, ул. Пятилетки, дом №55 ИНН 7610072344, ОГРН 102761056018.

Продолжительность проверки: с 14 часов 00 минут 19.10.2015 года по 14 часов 30 минут 29.10.2015 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор государственного казенного учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник» Савин Геннадий Ильич, копия распоряжения получена 29.09.2015 года и.о. директора Кисиной Т.С 29.09.2015 года

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: главный государственный инспектор города Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области по пожарному надзору Фролов Дмитрий Николаевич.

При проведении проверки присутствовал: директор государственного казенного учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник» Савин Геннадий Ильич.

В ходе проведения проверки установлено: общая характеристика пожарной опасности объекта: здание принадлежит на праве оперативного управления государственному казенному учреждению социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр



для несовершеннолетних «Наставник» на основании свидетельства о государственной регистрации права 76-АБ 301433 от 27.04.2011 года, общая площадь здания 843,9 кв.метров, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1, здание 2-х этажное, кирпичное, 3 степени огнестойкости, отопление от котельной, расположенной на прилегающей территории, кровля металлическая по деревянной обрешетке, из помещений 1-го этажа здания имеется 3 эвакуационных выхода, из помещений 2-го этажа здания имеется 2 эвакуационных выхода. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ-66 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре 2-го типа, внутренним пожарным водопроводом с 4 пожарными кранами, сигнал о срабатывании системы АПС выведен на ЦППС ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области» посредством радиоканальной связи, которая на момент проведения проверки находится в рабочем состоянии. Руководителем организации на момент проведения проверки находятся в рабочем состоянии. Руководителем организации в полном объеме выполнены регламентные проверки работоспособности систем АПС, СОиУЭ при пожаре, внутреннего пожарного водопровода согласно установленным срокам. Дежурный персонал обеспечен СПИ-20 в количестве 7 комплектов, имеется 3 эл.фонаря. В отделе НДиПР по г.Рыбинску и Рыбинскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области зарегистрирована декларация пожарной безопасности №78415-811-2-6-1-1209 от 13.09.2015 года. Проведено обучение по программе ПТМ руководителя организации, лиц, в установленном порядке назначенными ответственными за пожарную безопасность в помещениях, организовано проведение инструктажей по пожарной безопасности в установленные сроки, разработаны программы обучения, организовано проведение практических тренировок с персоналом по быстрой и безопасной эвакуации людей при пожаре.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Отсутствует ограждение на крыше здания согласно ГОСТ 25772.	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.8.11	директор государственного казенного учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник» Савин Геннадий Ильич
2.	Каркас подвесного потолка в помещениях 19,22,20,21 на 2-м этаже здания (рабочий проект 33\413-10 ЗАО «Верхневолжская производственная сеть») выполнен из горючих материалов.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012 №117-ФЗ ст. 134 п.5	
3.	В объединенных системах противопожарного водоснабжения трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, выполнены не из металлических труб.	п 7.1.3 СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий	
4.	Пожарные краны, установленные на этажах здания, находятся не на высоте $(1,35 \pm 0,15)$ м над полом помещения.	п. 4.1.13 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Требования пожарной безопасности	



Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_

Подпись лица, проводившего проверку  
главный государственный инспектор  
города Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области  
по пожарному надзору \_\_\_\_\_ Фролов Д.Н.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«30» октября 2015 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор государственного казенного учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник» Савин Геннадий Ильич \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись, М.П.)

«31» октября 2015 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)