



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000 г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877  
E-mail: ugpn@adm.yar.ru)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городу Рыбинску и Рыбинскому району  
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)  
E-mail: OND\_Rybinsk@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 545/1/1(294)**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
Юридическому лицу:

государственному казенному учреждению социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник» в лице законного представителя-Савина Геннадия Ильича.

Главным государственным инспектором города Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области по пожарному надзору Фроловым Д.Н. в период с 19.10.2015 года по 29.10.2015 года по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Пятилетки, дом №55 на основании распоряжения №545 от 29.09.2015 года главного государственного инспектора города Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области по пожарному надзору Фролова Д.Н. проведена плановая выездная проверка в отношении государственного казенного учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник», юридический адрес государственного казенного учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник: Россия, Ярославская область, город Рыбинск, ул. Пушкина, д.61, адрес местонахождения объектов надзора: Россия, Ярославская область, город Рыбинск, ул. Пятилетки, дом №55 ИНН 7610072344, ОГРН 102761056018.

При проведении проверки присутствовал: директор государственного казенного учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник» Савин Геннадий Ильич.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац, пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отсутствует ограждение на крыше здания согласно ГОСТ 25772.	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.8.11.	01.10.2016	
2.	Каркас подвесного потолка в помещениях 19,22,20,21 на 2-м этаже здания (рабочий проект 33\413-10 ЗАО «Верхневолжская производственная сеть») выполнен из горючих материалов.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012 №117-ФЗ ст. 134 п.5.	01.10.2016	
3.	В объединенных системах противопожарного водоснабжения трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожароту-	п 7.1.3 СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.	01.10.2016	

	шение, выполнены не из металлических труб.			
4.	Пожарные краны, установленные на этажах здания, находятся не на высоте (1,35±0,15)м над полом помещения.	п. 4.1.13 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.	01.10.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 4 квартале 2016 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку: главный государственный инспектор города Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области по пожарному надзору Фролов Д.

«30» октября 2015 года



Предписание для исполнения получил: директор государственного казенного учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник» Савин Геннадий Ильич

«30» октября 2015 года

