

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Рыбинский городской суд Ярославской области
в составе председательствующего судьи Косенковой О.В.,
при секретаре Митрофановой О.В.,
с участием прокурора Демич А.Н.,
представителя ответчика по доверенности Цыбулько Н.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Рыбинске 19 августа 2015 года гражданское дело по исковому заявлению Рыбинского городского прокурора в защиту интересов неопределенного круга лиц к ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник» об обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности,

установил:

Рыбинский городской прокурор в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с исковым заявлением к ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник» об обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, мотивируя следующим.

Рыбинской городской прокуратурой с привлечением специалиста отдела надзорной деятельности УНД и ПР по г. Рыбинску и Рыбинскому району ГУ МЧС России по Ярославской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в приемном отделении ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник», расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д. 22а.

В ходе проверки установлено, что в нарушение ст.ст. 34, 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., (далее Правил); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в здании и помещениях приемного ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник»:

1. ширина дверных проемов выходов из поэтажных коридоров 2 этажа на наружные пожарные лестницы 3-го типа составляет менее 0.8 метра (фактически 0,61м) п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

2. на объекте с ночным пребыванием людей руководитель не обеспечил в полном объеме наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (имеются 7 комплектов СПИ-20) (п. 9 Правил противопожарного режима в РФ);

3. в помещении дежурного персонала на 1-м этаже, в месте размещения контрольно-приемного прибора АПС и СОиУЭ при пожаре, отсутствует эвакуационное освещение (ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г, п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

4. люк, ведущий в чердачное помещение, не является противопожарным требуемым (нормируемым) пределом огнестойкости не менее E130 (п. 8.4* СНиП 21-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

5. не выполнена огнезащитная обработка металлических косоуров лестничного марша в здании (п. 5.18* Табл. 4*, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Табл. 21 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.);

6. высота ступеней в лестничных маршах со 2-го этажа здания приемного отделения ГКУ СО ЯО СРЦ для несовершеннолетних «Наставник» (2 наружные пожарные лестницы 3-го типа, ведущие из поэтажного коридора 2-го этажа здания составляет более 22 см. (п. 3 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.);

7. запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа из помещения коридора 1-го этажа (дверное полотно коридора у помещения дежурного персонала непосредственно наружу и медицинского блока) (п. 35 Правил противопожарного режима в РФ);

8. не выполнен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации помещений 1-го и 2-го этажей здания литера Б (ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г., приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

9. административные и производственные помещения здания литера Б не укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с типом и расчетом необходимого количества огнетушителей на объекте согласно приложений 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а так же класса пожара (п. 465 Правил противопожарного режима в РФ).

Истец просит возложить на ответчика обязанность устранить нарушения требований пожарной безопасности в приемном отделении, выявленные в ходе проведения проверки, пункты 2, 3, 7, 8, 9 в срок до 01.11.2015 года и пункты 4, 5, 6, 8 до 01.09.2016 года.

В судебном заседании помощник Рыбинского городского прокурора Демич А.Н. исковые требования поддержал. Уточнил, что пункты 3,7,9 ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник» выполнены. Просил возложить на ответчика обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности в срок до 01.10.2016 года по пунктам 1, 2, 4, 5, 6, 8.

Представитель ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник» - заместитель директора учреждения социального обслуживания по административно-хозяйственной работе по доверенности Цыбулько Н.А. с иском согласен.

Представители Департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области, Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области в судебное заседание не явились, надлежаще извещены, ходатайствовали о рассмотрении дела без их участия.

Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, суд удовлетворяет иск по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Положениями ст. 1, ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определено, что пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. В систему обеспечения пожарной безопасности входит совокупность сил и средств, а также мер правового,

организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства пожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Согласно ч.ч. 2, 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

В соответствии с ч. 2 ст. 120 ГК РФ казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его имущества.

В судебном заседании установлено, что 30.06.2015 года проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в здании стационарного отделения ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник», расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д. 22а литера А,Б. В ходе проведения проверки выявлены вышеуказанные нарушения требований правил противопожарного режима в РФ, Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Данные обстоятельства подтверждаются справкой начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску и Рыбинскому району Ярославской области от 03.07.2015г. № 2-6-1-1588, пояснениями представителя ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник».

Вышеназванные факты свидетельствуют о необеспеченности требуемого уровня противопожарной защиты в здании стационарного отделения ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник», расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д. 22а литера А,Б, безопасного нахождения людей в них. Дальнейшая эксплуатация здания создает предпосылки возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу.

Представителем ответчика объем нарушений и необходимых работ признан, не оспаривался.

61

Ответчиком не оспаривается также, что выявленные в ходе проверки нарушения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности на объекте с массовым пребыванием граждан способствуют увеличению потенциального количества пострадавших в случае совершения террористического акта, а также создают препятствия для эффективного и оперативного осуществления мероприятий по ликвидации его последствий, что противоречит основным принципам законодательства о противодействии терроризму.

Суд признает обоснованными требования прокурора о возложении на ответчика обязанности по устранению нарушения требований пожарной безопасности в приемном отделении ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник», расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д. 22а.

В соответствии со ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется, в том числе, путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Суд соглашается с требованиями Рыбинского городского прокурора об обязанности ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник» устранить нарушения требований пожарной безопасности в приемном отделении, выявленные в ходе проведения проверки, пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 в срок до 01.10.2016 года. В остальной части представитель истца требования не поддержал, в связи с выполнением их ответчиком в добровольном порядке на момент рассмотрения дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

В срок до 01.10.2016 г. обязать ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник» в приемном отделении по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ухтомского, 22а:

- обеспечить в полном объеме наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения;
- ²⁰¹⁶ - выполнить монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в помещениях 1-го и 2-го этажей здания литера Б;
- ²⁰¹⁶ - выполнить монтаж дверных проемов выходов из поэтажных коридоров 2 этажа на наружные пожарные лестницы 3-го типа в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97*;
- ²⁰¹⁶ - оборудовать противопожарный люк с требуемым (нормируемым) пределом огнестойкости не менее EI30, ведущий в чердачное помещение;
- ²⁰¹⁵ - выполнить огнезащитную обработку металлических косоуров лестничного марша в здании;
- ²⁰¹⁵ - обеспечить количество ступеней в лестничном марше со 2-го этажа здания приемного отделения (2 наружные пожарные лестницы 3-го типа, ведущие из поэтажного коридора 2-го этажа здания) в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Рыбинский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья

РЕШЕНИЕ ВСТУПИЛО В ЗАКОННУЮ СИЛУ
« 22 » 2016 г.
КОПИЯ ВЕРНА
Судья
Секретарь

О.В.Косенкова

Подлинный документ подписан
и дело (материал) № 2-4394/15
Рыбинского городского суда

Рыбинский городской суд
г. Рыбинск
Ивановская область

Имя
Фамилия
Адрес
г. Рыбинск
Ивановская область



Рыбинский городской суд
пронумерован и
скреплен
печатью листов
подпись

[Handwritten signature]