

Перечень проверок в ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» в 2024 году.

Орган, осуществляющий контроль	План (тема) мероприятия	Дата начала – дата окончания	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области	Проверка обоснованности и достоверности индивидуальных сведений персонифицированного учета.	14.02.2024 – 29.02.2024	Фактов нарушения не выявлено.	-
Территориальный отдел управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯО в городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе	Профилактический визит в соответствии с п. 11(4) постановления Правительства РВ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» по адресам: ул. Ухтомского, 22а и ул. Пятилетки, 55	09.09.2024 – 09.09.2024	Выявлены нарушения: <ol style="list-style-type: none"> 1. Стены следующих помещений имеют дефекты и повреждения: палата № 1, санитарная комната пищеблока, кладовая для бакалеи стационарного отделения 2. В помещении кладовой для бакалеи стационарного отделения отсутствует вентиляция как естественная, так и механическая приточно-вытяжная. 	Срок предоставления информации о выполнении предписания до 22 декабря 2025 года.
Рыбинская городская прокуратура	Исполнение требований законодательства об организации медицинской помощи детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.	17.09.2024	Не дооснащение помещения медицинского блока медицинским оборудованием	Устранено
Рыбинская городская прокуратура	Исполнение требований законодательства о доступности социально-реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья в том числе детей-инвалидов.	26.09.2024	Не дооснащение помещений оборудованием, обеспечивающим доступность детям-инвалидам	Устранено частично В срок до 31.12.2025 произвести укладку тактильной плитки на асфальтовое покрытие перед входом в здание; установить наклейки для слабовидящих, предупреждающих о лестнице и других препятствиях; установить таблички со шрифтом

				<p>Брайля; установить знаки, обозначающие направления движения. В срок до 31.12.2028 установить телефонное устройство с текстовым выводом для посетителей с нарушением слуха, а также звуковое и/или тактильное с речевым дублированием информационных микросхем для посетителей с нарушением зрения.</p>
--	--	--	--	---