

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор

Савин Геннадий Ильич  
(Ф.И.О.)



## Савин Г.И.

№ \_\_\_\_\_ « 13 » 01 20 14 г.

## ИНСТРУКЦИЯ № 3

**определяющая действия обслуживающего персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, материальных ценностей в случае возникновения пожара в ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник»,**

Первоочередной обязанностью каждого работника при возникновении пожара является спасение жизни людей и материальных ценностей.

**Любой работник в случае возникновения пожара обязан:**

1. Немедленно сообщить о пожаре с ближайшего телефона по номеру 01 или 112 в пожарную охрану при этом необходимо назвать.

адрес,  
место возникновения пожара,  
сообщить о нахождении в помещениях людей,  
свою фамилию.

2. Немедленно начать эвакуацию людей из помещений, учитывая складывающуюся обстановку. В первую очередь эвакуируются люди и техника из помещения, где возник пожар, и из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара. Эвакуированных людей, технику необходимо направить в безопасное место (на открытую площадку). В случае отключения электроэнергии дежурному персоналу необходимо освещать пути эвакуации при помощи электрических фонариков, указывать направление эвакуации.

3. Отключить электроэнергию, перекрыть газовые и водяные коммуникации, системы вентиляции, выполнять другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещения.

4. Одновременно немедленно приступить к тушению пожара своими силами, имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

5. Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия директора или его заместителя.

6. Для встречи пожарных подразделений необходимо выделить лицо из

7. Важно, чтобы ведущий лицо из персонала, которое должно четко проинформировать руководителя тушения пожара о том, как проведена эвакуация и в каких помещениях еще остались люди, где находятся материальные ценности, где находится очаг пожара.

7. Вызвать к месту пожара руководителя (директора или его заместителя, заведующего отделением)

- Прибывший к месту пожара руководитель (директор, заместитель, заведующий отделением) обязан:

  1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану.
  2. Немедленно организовать эвакуацию людей.
  3. Прекратить все работы в помещениях, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара.
  4. Удалить за пределы опасной зоны всех работников не участвующих в тушении пожара
  5. Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений.
  6. Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожар.

	прибывшие пожарные подразделения	встретить прибывшие пожарные машины, доложить руководителю тушения пожара об обстановке в здании, что и где горит, есть ли опасность людям, о нахождении водоисточников на территории, вручить поэтажные планы эвакуации.	отделением, ночной дежурный
--	----------------------------------	---	-----------------------------

Ознакомлен:

Ванюхин. А.Н

Государственное казенное  
учреждение социального  
обслуживания Ярославской  
области Рыбинский социально-  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних «Наставник»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор

Савин Геннадий Ильич  
(Ф.И.О.)

Савин Г.И.  
Расшифровка подписи

№ \_\_\_\_\_



Подпись

«13» 01 2014 г.

## ИНСТРУКЦИЯ № 4 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Настоящая инструкция устанавливает меры безопасности при использовании печного отопления, и обязательна для исполнения работниками которые заняты на должностях кочегара в ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», а так для лиц ответственных за пожарную безопасность в котельной.

### 1. Общие положения

1.1 Перед началом отопительного сезона заведующий отделения обязан осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем.

1.2 Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

### 2. Меры безопасности

2.1. Заведующий отделения перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

2.2 При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:

- а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;
- б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;
- в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилям у топки и у емкости с топливом;
- г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;
- д) разжигать установки без предварительной их продувки;
- е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;
- ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах;
- з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.

### 2.3 . При эксплуатации печного отопления запрещается:

- а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
- б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
- е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- ж) перекаливать печи.

### 2.6.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

Ознакомлен:

Заведующий стационарным отделением



А.Н. Ванюхин

подпись

Государственное казенное  
учреждение социального  
обслуживания Ярославской  
области Рыбинский социально-  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних «Наставник»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Савин Геннадий Ильич

(Ф.И.О.)

Савин Г.И.

Расшифровка подписи

№ \_\_\_\_\_

« 13 » 01 20 14 г.



## ИНСТРУКЦИЯ №6 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

1.1. Настоящая инструкция разработана в целях пресечения случаев возникновения пожара, при эксплуатации электроустановок и обязательна для исполнения всеми сотрудниками учреждения

1.2. При эксплуатации в учреждении и его отделениях электроустановок запрещается:

а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

в) пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

д) использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

е) применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;

ж) применять в качестве электрической защиты самодельные и некалибранные предохранители;

з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

1.3. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

1.4. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

1.5. Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.

1.6. Все отделения и здание администрации учреждения должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

1.7. Электрические сети и электрооборудование, используемые в учреждении, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок,

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

1.8. Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над легкосгораемыми кровлями, навесами, штабелями лесоматериалов, тары и складами для хранения горючих материалов не допускается

1.9. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппараты следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

Ознакомлен:

Зам. Директора по АХР.

  
подпись


Н.А. Цыбулько

Заведующий отделением помощи семье и детям

  
подпись

Л.О. Каманина

Заведующий стационарным отделением

  
подпись

А.Н. Ванюхин

Заведующий приёмным отделением

  
подпись

В. Д. Мухин

Заведующий отделением  
семейно-воспитательных групп

  
подпись

Ю.А. Смирнова

Заведующий методическим отделением

  
подпись

И.В. Матвеева

Савин Геннадий Ильич  
(Ф.И.О.)



Савин Г.И.  
Расшифровка подписи

№ \_\_\_\_\_ « 13 » 01 2014 г.

## Инструкция №8 о мерах пожарной безопасности в спортивном зале

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в спортивном зале несет учитель физического воспитания, который проводит там занятия и который приказом директора должен быть назначен ответственным за пожарную безопасность в спортивном зале.

В спортивном зале запрещается:

- производить перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил;
- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах;
- применять с целью отопления нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, электроутюги;
- обертывать электрические лампы бумагой, матерью и другими горючими материалами;
- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;
- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры, кинопроекторы, диапроекторы и др.;
- включать в одну розетку несколько мощных потребителей электроэнергии.

В спортивном зале следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса оборудования.

Хранение в спортивном зале учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами не допускается.

### 2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Подготовить к работе необходимое оборудование и проверить его исправность.
- 2.2. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медицинской аптечки необходимыми медикаментами.

тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение попадание на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Для ревизии, ремонта или замены нельзя отправлять все огнетушители сразу.

Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется учителем физической культуры.

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

Заведующий стационарным отделением

  
подпись

А.Н. Ванюхин

**Государственное казенное  
учреждение социального  
обслуживания Ярославской  
области Рыбинский социально-  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних «Наставник»**

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Директор**

**Савин Геннадий Ильич**  
**(Ф.И.О.)**



**Савин Г.И.**  
**Расшифровка подписи**

**№** \_\_\_\_\_

**«13» 01 20 14 г.**

**Инструкция № 8 а  
о мерах пожарной безопасности в мастерской**

**1. Общие положения**

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в мастерской несет учитель трудового обучения, который проводит там занятия и который приказом директора должен быть назначен ответственным за пожарную безопасность в кабинете.

В мастерской запрещается:

- производить перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил;
- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах;
- применять с целью отопления нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, электроутюги;
- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;
- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры, кинопроекторы, диапроекторы и др.;
- включать в одну розетку несколько мощных потребителей электроэнергии. В мастерской следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса приборы, принадлежности, пособия, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах. Хранение в мастерской учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами не допускается.

**1. Требования безопасности перед началом работы**

- 1.1. Надеть спецодежду, при работе на электроустановках подготовить средства индивидуальной защиты.
- 1.2. Подготовить к работе необходимое оборудование и орудия труда, проверить их исправность.
- 1.3. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медицинской аптечки необходимыми медикаментами.

**2. Требования безопасности во время работы**

- 2.1. Мастерскую запрещается использовать в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам и для проведения сборов.
- 2.2. Пребывание воспитанников в мастерской разрешается только в присутствии учителя (преподавателя) трудового обучения.

- путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами в специальные тумбы или на пожарные стенды.

Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение попадание на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Для ревизии, ремонта или замены нельзя отправлять все огнетушители сразу.

Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется учителем труда. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

Ознакомлен:

Заведующий стационарным отделением

  
подпись  
A.N. Vanuoxin

Государственное казенное  
учреждение социального  
обслуживания Ярославской  
области Рыбинский социально-  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних «Наставник»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Савин Геннадий Ильич

(Ф.И.О.)



Савин Г.И.

Расшифровка подписи

№ \_\_\_\_\_

« 13 » 01 20 14 г.

**ИНСТРУКЦИЯ № 9  
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ  
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КАТЕГОРИЙ В1  
В ГКУ СО ЯО СРЦ «НАСТАВНИК»**

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме". Инструкция устанавливает основные положения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работающими и посещающими административные и служебные помещения. Лица виновные в нарушении требований настоящей инструкции пожарной безопасности несут административную или другую ответственность в соответствии с существующим законодательством.

Все работники учреждения допускаются к работе после прохождения вводного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

Во всех служебных помещениях должны быть вывешены таблички с указанием номеров телефона вызова пожарной охраны, а так таблички устанавливающие запрет на курение и пользования открытым огнем.

Все работники должны соблюдать требования пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим.

Ответственность за пожарную безопасность отделений возлагается на заведующих отделений и заместителя директора по административно – хозяйственной работе , которые в установленном порядке проходят обучение пожарно-техническому минимуму.

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в служебных кабинетах возлагается на ответственного за пожарную безопасность в кабинете.

Ответственные за пожарную безопасность следят за:

- противопожарным состоянием помещений,
- исправностью и техническим состоянием первичных средств пожаротушения,
- исправным состоянием электрооборудования и приборов отопления, отвечают за обесточивание электрооборудования, закрытие помещений по окончании работы.

**2. Возможные причины возникновения пожара**

- 2.1.Использование светильников без защитных плафонов.
- 2.2. Неисправность электросетей электроприборов и электрооборудования.
- 2.3. Курение на рабочих местах.
- 2.4.Эксплуатация вентиляционных установок неочищенных от горючих и взрывоопасных загрязнений.

### 5. Действия в случае пожара.

В случае обнаружения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, назвать точный адрес, место возникновения пожара, назвать свою фамилию.

- сообщить о пожаре директору;
- обесточить при необходимости электрооборудование;
- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
- приступить к эвакуации людей, материальных ценностей, служебной документации.

Ознакомлен:

Зам. Директора по АХР.

  
подпись

Н.А. Цыбулько

Заведующий стационарным отделением

  
подпись

А.Н. Ванюхин

Заведующий приёмным отделением

  
подпись

В. Д. Мухин

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор

Савин Геннадий Ильич  
(Ф.И.О.)



## Савин Г.И.

No

13 » 01 2014 г.

# ИНСТРУКЦИЯ №10

## О Мерах Пожарной Безопасности Для Воспитанников Учреждения

## **1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

При прибывании в отделениях учреждения воспитанники должны знать и соблюдать требования по противопожарному режиму установленные «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» и утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме» и настоящей инструкции разработанной на их основании.

Воспитанники должны быть проинформированы и знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на случай возникновения пожара.

При возникновении возгорания или при запахе дыма немедленно сообщить об этом воспитателю или работнику учреждения.

Воспитанники обязаны сообщить преподавателю или работнику школы о любых пожароопасных ситуациях.

## **2. ВОСПИТАННИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

Приносить и пользоваться в учреждении легковоспламеняющимися, взрывоопасными, горючими материалами.

Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

Разводить костры на территории учреждения

Использовать пиротехнические средства

Курить на территории учреждения

### **3. ДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАНИКОВ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА**

При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно сообщить работнику учреждения

При опасности пожара находится возле воспитателя. Строго выполнять его распоряжения  
Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по учреждению и действовать  
согласно указаниям воспитателя или работников учреждения.

По команде воспитателя эвакуироваться из здания в соответствии с определенным порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам, помогать малышам.

При выходе из здания находиться в месте, указанном учителем (преподавателем)

Ознакомлен:

Заведующий стационарным отделением

  
А.Н. Ванюхин  
подпись

Заведующий приёмным отделением

  
В. Д. Мухин  
подпись

Государственное казенное  
учреждение социального  
обслуживания Ярославской  
области Рыбинский социально-  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних «Наставник»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор

Савин Геннадий Ильич  
(Ф.И.О.)



Савин Г.И.  
Расшифровка подписи

№ \_\_\_\_\_

«13» 01 2014 г.

## ИНСТРУКЦИЯ № 11 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

В соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме» персонал учреждения и воспитанники находящиеся на массовых мероприятиях обязаны знать и строго выполнять правила противопожарного режима, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации обучающихся, материальных ценностей и тушению пожара.

Приказом директора учреждения ответственность за обеспечение пожарной безопасности на массовых мероприятиях возлагается на заведующих отделений имеющихся в учреждении по обеспечению безопасности, в том числе за:

- сообщение о возникновении пожара на месте проведения мероприятия с массовым пребыванием людей в пожарную охрану;
- оповещение (информирование) руководства учреждения и дежурных служб учреждения;
- эвакуацию людей с места проведения мероприятия с массовым пребыванием людей пожара.

### При подготовке к мероприятиям с массовым пребыванием людей

Заведующие отделениями и зам. директора по АХР перед проведением мероприятий с массовым пребыванием людей организует:

- а) осмотр помещения перед началом мероприятий в целях определения его готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности ( наличие первичных средств пожаротушения, исправность эвакуационных выход);
- б) дежурство ответственных лиц в помещении, где проходят мероприятия с массовым пребыванием людей ( приказ по школе, инструктаж ответственных лиц по обеспечению противопожарного режима)

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

**При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей**

В помещении запрещается:

- а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- г) уменьшать ширину проходов между рядами в зале и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

**По окончании мероприятий с массовым пребыванием людей:**


- а) осмотр помещения в целях выявления нарушений в части мер пожарной безопасности (наличие легковоспламеняющегося мусора и др. предметов в зале);
- б) отключение электроприборов от источников питания;
- в) закрытие окон, эвакуационных дверей.

Ознакомлен:

Зам. Директора по АХР.

  
Н.А. Цыбулько  
подпись

Заведующий отделением помощи семье и детям

  
Л.О. Каманина  
подпись


Заведующий стационарным отделением

  
А.Н. Ванюхин  
подпись


Заведующий приёмным отделением

  
В. Д. Мухин  
подпись

Заведующий отделением  
семейно-воспитательных групп

  
Ю.А. Смирнова  
подпись

Заведующий методическим отделением

  
И.В. Матвеева  
подпись

Государственное казенное  
учреждение социального  
обслуживания Ярославской  
области Рыбинский социально-  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних «Наставник»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор

Савин Геннадий Ильич  
(Ф.И.О.)



Савин Г.И.  
Расшифровка подписи

№ \_\_\_\_\_

01 2014 г.

## ИНСТРУКЦИЯ № 12 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

Согласно «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» введенных в действие Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 года раздела XV «Пожароопасные работы» персонал учреждения, лица выполняющие указанные виды работ, руководствуются ниже перечисленными требованиями:

- а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы в цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;
- б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;
- в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.
- г) помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях определяется проектом производства работ. Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в смежных помещениях.
- д) работы в помещениях, в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать искру.

е) наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах - после завершения работ в помещениях.

ж) наносить лакокрасочные материалы на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений.

з) промывать инструмент применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию. При организации покрасочных работ ответственный за соблюдение противопожарного режима заместитель директора по АХР и заведующие отделений , где проводятся данные виды работ , в том числе за:


- сообщение о возникновении пожара на месте работ в пожарную охрану;
- оповещение (информирование ) руководства учреждения и дежурных служб учреждения;
- эвакуацию людей с места пожара.

Ознакомлен:

Зам. Директора по АХР.

  
Н.А. Цыбулько  
подпись

Заведующий стационарным отделением

  
А.Н. Ванюхин  
подпись

Заведующий приёмным отделением

  
В. Д. Мухин  
подпись

Государственное казенное  
учреждение социального  
обслуживания Ярославской  
области Рыбинский социально-  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних «Наставник»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор

Савин Геннадий Ильич  
(Ф.И.О.)



Савин Г.И.  
Расшифровка подписи

№ \_\_\_\_\_

## ИНСТРУКЦИЯ № 13 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

### 1 Общие требования.

1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» Федерального Закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" устанавливает требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ, работ повышенной опасности на временных местах и является обязательной для исполнения всеми работниками и подрядными организациями, выполняющие пожароопасные работы, работы повышенной опасности в ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» и его отделениях.

1.2. К пожароопасным работам, работам повышенной опасности в Учреждении относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение веществ.

1.3. К выполнению пожароопасных работ допускаются только те лица, которые прошли специальную подготовку, проверку знаний и имеют квалификационные удостоверения и удостоверения по пожарно-техническому минимуму.

1.4. Плановые пожароопасные работы допускаются только в дневное время суток.

1.5. Пожароопасные работы должны включать три этапа.

1.5.1 Подготовительный.

1.5.2 Непосредственного ведения работ.

1.5.3 Завершающий

1.6. Способы очистки помещений, оборудования и коммуникаций, в которых планируются пожароопасные работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паровоздушных смесей и появлению источников зажигания.

1.7 В целях исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи все смотровые, технологические и другие люки, вентиляционные, монтажные и другие проемы в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся пожароопасные работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

1.8. Место проведения пожароопасных работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе: Приложение № 2

1.9. В помещениях, где выполняются пожароопасные работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, должны быть плотно закрыты. Окна в

7.3.1 Электроды перед сваркой должны быть просушенны при температуре, указанной в паспорте на конкретный вид электродного покрытия.

7.3.2 При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик (контейнер), установленный у места электросварочных работ.

#### 8 Действия исполнителя работ при пожаре.

8.1 Должен немедленно прекратить все работы.

8.2 Сообщить по телефону «01» или «112» в пожарную охрану и сотрудникам охраны Учреждения о месте возникновения пожара, сообщить свою фамилию и телефон.

8.3 По возможности приступить к ликвидации очага горения имеющимися первичными средствами пожаротушения.

8.4 При невозможности организовать тушение пожара немедленно покинуть здание, руководствуясь планом эвакуации.

Ознакомлен:

Зам. Директора по АХР.



Н.А. Цыбулько

подпись

Заведующий стационарным отделением



А.Н. Ванюхин

подпись

Заведующий приёмным отделением



В. Д. Мухин

подпись

Государственное казенное  
учреждение социального  
обслуживания Ярославской  
области Рыбинский социально-  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних «Наставник»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор

**Савин Геннадий Ильич**  
**(Ф.И.О.)**



Савин Г.И.  
Расшифровка подписи

No

« 13 » 01 20 14 г.

## **ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО (ПЕРВИЧНОГО, ПОВТОРНОГО) ИНСТРУКТАЖА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

## **ИНСТРУКЦИЯ №1**

г. Рыбинск

**обслуживания Ярославской  
области Рыбинский социально-  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних «Наставник»**

Савин Геннадий Ильич

(Ф.И.О.)



Савин Г.И.

Расшифровка подписи

№ \_\_\_\_\_

« 13 » 01 2014 г.

**ИНСТРУКЦИЯ  
ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ДЕЙСТВИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА  
ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГКУ СО ЯО СРЦ «НАСТАВНИК» НА СЛУЧАЙ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В НОЧНОЕ И ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ СУТОК**

**1. Общие положения**

- 1.1 Настоящая инструкция определяет порядок действия персонала приемного отделения ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», на случай возникновения пожара в здании в ночные и дневное время.
- 1.2 Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" и устанавливает нормы поведения людей в стационарном отделении ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» (далее – учреждение) в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, работающими в настоящем отделении.
- 1.3 Дежурный отделения, в выходные ,праздничные дни в ночные или дневное время обязан:
  - а) перед началом дежурства проверить наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной связи, дежурного освещения и пожарной сигнализации, а также убедиться, что все пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, тамбуры, фойе, холлы, вестибюли) не загромождены, а двери эвакуационных выходов при необходимости могут быть беспрепятственно открыты.
  - Б случае обнаружения нарушений противопожарного режима и неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара, принять меры к их устранению, а при необходимости сообщить заведующему отделению, директору учреждения или заменяющему его заместителю;
  - б) иметь списки , воспитанников и работников, находящихся в отделении учреждения, и сообщать сведения о количестве людей в пожарную охрану;
  - в) постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов и ворот автомобильных въездов на территорию отделения учреждения, а также ручной электрический фонарь.
- 1.4 Каждый работник отделения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.), обязан:

3.	Эвакуация детей из здания	В дневное и ночное время: вывести детей организовано через коридоры, лестничные клетки, выходы немедленно после получения сообщения о пожаре.	Ночные дежурные. Воспитатели.
4.	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных детей	В дневное время и ночное время: построить детей на специально предусмотренном месте . Все эвакуированные пересчитываются и наличие их сверяется с поименными списками. При обнаружении отсутствующих следует немедленно об этом доложить старшему должностному лицу либо руководителю тушения пожара.	Ночные дежурные  Воспитатели.
5.	Тушение возникшего пожара до прибытия пожарной помощи	В дневное и ночное время: тушение пожара организуется немедленно с момента его обнаружения при помощи пожарных кранов, огнетушителей, а также подручных средств, в том числе водой. Эвакуируются материальные ценности.	Персонал, не занятый эвакуацией детей
6.	Встретить прибывшие пожарные подразделения	В дневное и ночное время: встретить прибывшие пожарные машины, доложить руководителю тушения пожара об обстановке в здании, что и где горит, есть ли опасность людям, о нахождении водоисточников на территории, вручить поэтажные планы эвакуации.	Директор, заведующий отделением, ночной дежурный

Ознакомлен:

Мухин. В.Д.